



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5143CP0323

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: PTFE-Gewindedichtband für die Gas- und Wasserinstallation (5143)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	PTFE Gewindedichtband für die Gasinstallation
Modell <i>model</i>	PTFE THREAD Seal Tape
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 14/119/5143/1 vom 28.08.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-3 (01.08.1997)

10303-24-14-08

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

28.08.2019 / 14-0107-GNE

24.09.2014 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PTFE THREAD Seal Tape	Klasse: FRp	für feine Gewinde DN <= 10

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Anwendung: Wicklung mit 50 % Überlappung, das Ausrichten ist zulässig

Druckbereich bei Gas: <= 5 bar; Flüssiggas: <= 20 bar

Druckbereich bei Heißwasser: <= 7 bar

Temperaturbereich bei Gas: -20...+125 °C

Temperaturbereich bei Heißwasser: bis +125 °C