



CERT

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat


**NG-5126BR0110**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Otto Haas KG Gießener Straße 5, D-90427 Nürnberg
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Sealing material and HTB resistant seals for the gas installation (5117)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	gasket material and seal based on synthetic fibres, with higher thermal resistance
<b>Model</b> <i>Modell</i>	OHA-Press
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30653 (01.08.2018)

**Date of Expiry / File No.** 16.02.2026 / 21-0187-GNV  
*Ablaufdatum / Aktenzeichen*

7028-04-A-DE

19.07.2021 Rie B-1/2   
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
*Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

[www.dvgw-cert.com](http://www.dvgw-cert.com)

[info@dvgw-cert.com](mailto:info@dvgw-cert.com)

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
OHA-Press	max. operating pressure: 5 bar	

**certified Components***zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*

Registr. No.	Component	Model/Type	Manufacturer
Registrier-Nr.	Bauteil (Produktart)	Modell/Typ	Hersteller
NG-5123BN0398	Flat sealing materials on synthetic fiber basis	OHA-Press/OHA-Press	DONIT TESNIT d.o.o.

**Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen*

Field of application: flanges according to DIN EN 1092-1 and DIN EN 1092-2 of gasmeters and pressure regulators

DVGW