

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112DL0198

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich field of application	Produkte der Gasversorgung products of gas supply
Zertifikatinhaber owner of certificate	
Vertreiber distributor	
Produktart product category	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung product description	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen
Modell model	NB 7000
Prüfberichte test reports	Baumusterprüfung: 20-00043 vom 08.06.2020 (EBI) Baumusterprüfung: 21-00805-AB01 vom 12.09.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen test basis	DIN EN 549 (01.09.2019) DVGW CERT ZP 5101 (07.12.2021)

70038-00-1-DE
Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

12.09.2027 / 20-0242-GNE

13.10.2022 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
NB 7000	Härteklasse: H3 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Mittlere Permeabilität nach DVGW CERT ZP 5101: 346 (cm³ mm) / (m² 24 h bar)