



# PRÜFZEUGNIS

über die Untersuchung von "Probepplatten aus STADURTW PE-LD natur" gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA)

Hersteller: Stadur Composite GmbH & Co.KG, Karstädt  
Art der Proben: PE-LD-Qualität  
Bezeichnung der Proben: "Probepplatten aus STADURTW PE-LD natur"  
Art der Prüfkörper: gelieferte Probepplatten  
Eingang der Proben: 15.01.2019  
Probenehmer: Auftraggeber  
TZW-Az.: KA 0013/19

## Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 10/19 vorgelegt und überprüft
2. Migrationstest:

Kaltwasser 23°C	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg/l] [C <sub>Tap</sub> ]	<0,03	0,08	<0,03	≤ 0,5

Die untersuchten Proben "Probepplatten aus STADURTW PE-LD natur" für den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA) (Bundesgesundheitsblatt aktuelle Fassung) im Bereich Ausrüstungsgegenstände.

### Anmerkung:

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Karlsruhe, den 03.04.2019

Dr. J. Klinger / i.V. Dr.-Ing. R. Turković  
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.